



# 检测报告

## TEST REPORT

报告编号  
REPORT NO. 1713346017

产品名称  
NAME OF SAMPLE 干式配电变压器

委托单位  
CUSTOMER 江西变电设备有限公司

受检单位  
INSPECTED ENTITY /

检测类别  
TEST CATEGORY 型式试验



国家电器安全质量监督检验中心(浙江)  
STATE CENTER OF SUPERVISION AND TEST  
FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)  
(浙江方圆电气设备检测有限公司)

国家电器安全质量监督检验中心(浙江)  
STATE CENTER OF SUPERVISION TEST FOR ELECTRICAL SAFETY(ZHEJIANG)  
(浙江方圆电气设备检测有限公司)

# 检测报告

## TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	干式配电变压器	检测类别 Test Category	型式试验
型号规格 Model	SCB13-2000/10	商标 Trademark	/
等级 Grade	/	额定电压 Rated Voltage	10/0.4kV
额定电流 Rated current	115.5/2886.8A	频率 Frequency	50Hz
技术参数 Technical parameter	额定容量: 2000kVA	批号或编号 Serial No.	1700111
生产日期 Date of Manufacture	2017年01月	受检单位 Inspected Entity	/
委托单位(客户) 名称 Customer	江西变电设备有限公司	生产单位 Manufacturer	江西变电设备有限公司
地址 Address	江西省抚州市崇仁县 工业园区		
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	1台
送样者 Sample(s) Deliverer	江西变电设备有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2017年02月11日
检测依据 Test Requirements	GB 1094.1-2013、GB 1094.3-2003、GB 1094.5-2008、GB/T1094.10-2003、GB 1094.11-2007、GB/T10228-2015		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	适用检测		
检测日期 Test Date	2017年02月11日 至 2017年02月15日	检测地点 Test location	嘉兴市广亨路400号
检测结论 Test Summary	<p>依据 GB 1094.1-2013《电力变压器 第1部分: 总则》、GB 1094.3-2003《电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》、GB 1094.5-2008《电力变压器 第5部分: 承受短路的能力》、GB/T1094.10-2003《电力变压器 第10部分: 声级测定》、GB 1094.11-2007《电力变压器 第11部分: 干式变压器》、GB/T10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》, 对所送样品进行检测, 所检项目符合要求。</p> <p style="text-align: right;">(盖章) Test Seal 批准日期: 2017年02月16日 Date of Approval</p>		
备注 Remarks	/		

批准:  
Approved by

审核: 沈海涛  
Verified by 沈海涛

编制: 周洪  
Compose 周洪