



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 中国节能产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2019CQC701205-465311

任务编号: T2019CQC-R-7693695

产品名称: 干式配电变压器

型号: SCB-800/10-NX1(SCB13-800/10)

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



## 节能认证试验报告

申请编号: V2019CQC701205-465311	申请人: 江西变电设备有限公司
样品名称: 干式配电变压器	申请人地址: 江西省抚州市崇仁县工业园区
型号规格: SCB-800/10-NX1(SCB13-800/10)	制造商: 江西变电设备有限公司
品牌: PEOPLE	制造商地址: 江西省抚州市崇仁县工业园区
样品数量: 1(台)	生产厂: 江西变电设备有限公司
样品生产序号: 1912035	生产厂地址: 江西省抚州市崇仁县工业园区
收样日期: 2020-04-14	
样品来源: 监督抽样	

试验依据标准:  
GB 20052-2013 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》  
GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第1部分: 总则》  
GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第3部分: 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

试验结论: 所检项目符合标准要求。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

SCB-630/10-NX1(SCB13-630/10)  
SCB-800/10-NX1(SCB13-800/10)  
SCB-1000/10-NX1(SCB13-1000/10)  
SCB-1250/10-NX1(SCB13-1250/10)

主检: 周少哲 签名: 日期: 2020-04-30

审核: 沈海涛 签名: 日期: 2020-04-30

签发: 吴卫东 签名: 日期: 2020-04-30



(检测机构名称、盖章)  
2020年04月30日

备注 受试样品: SCB-800/10-NX1(SCB13-800/10)