



2014002878Z



(2014)国认监认字(347)号

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 试验合格证书

试验报告编号: 17U0701-S


证书编号: 20170950

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 非晶合金配电变压器

样品型号: SBH15-M-100/10

样品序号: BD20170301



试验项目: 例行试验、型式试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验。

试验依据: GB1094.1-2013、GB1094.2-2013、GB1094.3-2003、GB1094.5-2008、GB/T1094.10-2003、GB/T25446-2010及试验委托书

试验结论: SBH15-M-100/10 非晶合金配电变压器例行试验、型式试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2017 年 10 月 09 日

有效期: 五年

批准:

注: 本证书仅对报告编号为 17U0701-S 的样品负责

国家电器产品质量监督检验中心  
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(16)

地址: 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号  
传真: 0512-68081686 邮编: 215104  
SHJJ-001电话: 0512-69552207 0512-69552191  
网址: www.eti.cn 邮箱: eservice@eti.cn