



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010301042096

委托人名称、地址

江西变电设备有限公司
江西省抚州市崇仁县工业园区

生产者（制造商）名称、地址

江西变电设备有限公司
江西省抚州市崇仁县工业园区

生产企业名称、地址

江西变电设备有限公司
江西省抚州市崇仁县工业园区

产品名称和系列、规格、型号

综合配电箱(低压成套开关设备)

JP 主母线:InA=630A~100A,Icw=15kA;Ue=400V,Ui=690V;200kvar~10kvar,单相、三相
结合补偿;50Hz;IP44,户外型;投切方式:复合开关

产品标准和技术要求

GB/T15576-2008;GB/T7251.12-2013

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-01:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2018 年 01 月 19 日 有效期至：2023 年 01 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心