



(2009)国认监认字(348)号



2009002873Z

试验合格证书

No: CNCE/T-12089

(试验报告编号: DY120489)

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 非晶合金干式变压器

样品型号: SCBH15-1000/10

样品序号: 20120416

试验项目: 例行试验、温升试验、声级测定、短路承受能力试验、雷电冲击试验。

试验依据: GB 1094.1-1996、GB 1094.2-1996、GB 1094.3-2003、GB 1094.5-2008、GB/T 1094.10-2003、GB 1094.11-2007、GB/T 10228-2008、GB/T22072-2008、委托技术要求。

试验结论: 非晶合金干式变压器(型号: SCBH15-1000/10)例行试验、温升试验、声级测定、短路承受能力试验、雷电冲击试验的试验结果符合试验依据和委托技术要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2012年06月20日

批准: 林志力

国家中低压输配电设备质量监督检验中心

证书查询网址: www.cnce.asia

