

## 检验报告



2006000394A

机检电(2004)07号

## 检验报告

No: CTQC/T-09.032

样品名称: 干式电力变压器

送检单位: 江西变电设备有限公司

检验类别: 委托试验

No: CTQC/T-09.032

共 29 页第 2 页

样品名称	干式电力变压器	企业申请 型号	SCB10-1600/20
		确认型号	SCB10-1600/20
送检单位	江西变电设备有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西变电设备有限公司	到样日期	2009年07月22日
生产单位 地址	江西省崇仁县文通路39号	原编号或 生产日期	2009423
检验依据	GB1094.11—2007 GB/T10228—2008 GB/T1094.10—2003 技术服务合同书	检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 短路承受能力试验 局部放电测量
检验结论	干式电力变压器(型号: SCB10-1600/20)例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验、局部放电测量的试验结果符合检验依据标准和技术服务合同书要求,样品上述试验合格。 签发日期: 2009年07月25日 有效期限: 6个月		
备注			

批准: 李明智 审核: 王立群 校核: 郑久江 编制: 张子成

声明: 1. 检验报告无“检验专用章”, 检验单位公章和每页封章无效。 2. 检验报告无编制、审核、批准人签字无效。 3. 对检验报告若有异议, 应在收到报告后及时向检验单位提出。 4. 检验(盖印)仅对样品负责。 5. 未经实验室书面批准, 不得复制证书或检验报告(完整复制除外)。

机械工业变压器产品质量监督检测中心