



20120028382

CNAS
CNAS L1177

(2012)国认监认字(337)号

配电变压器能源效率检测报告

报告编号: AY055277-2014

检测单位(盖章): 国家节能产品质量监督检验中心

主 检: 史书硕 日期: 2014-10-08审 核: 陈大为 日期: 2014-10-08批 准: 林运波 日期: 2014-10-08

产品名称: 非晶合金干式电力变压器

规格型号: SCBH15-1000/10-NX2

生产者/商标: 江西变电设备有限公司/

委托单位: 江西变电设备有限公司

制造单位: 江西变电设备有限公司

检 验 报 告

报告编号: AY055277-2014

共 5 页 第 1 页

样品名称	非晶合金干式电力变压器	型号规格	SCBH15-1000/10-NX2
		页 标	/
检验单序号	/	样品能效	2 级
抽(送)样地点	/	样品数量	1 台
抽(送)样日期	/	样品基数	/
到样日期	2014-09-30	原编号或生产日期	20140816/2014-08
检验完成日期	2014-10-08		
检验依据	GB20052-2013, GB1094.1-1996		
检验项目	空载损耗, 负载损耗(120℃)		

对江西变电设备有限公司生产的 SCBH15-1000/10-NX2 型号非晶合金干式电力变压器的空载损耗和负载损耗(120℃)两个项目进行检测, 所检项目符合 GB20052-2013 的相关要求, 其能效等级为 2 级。

(以下空白)

检
验
结
论

(检验报告专用章)

2014年10月8日