



# 产品认证证书

证书编号: CQC22012363112

发证日期: 2022年10月19日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 人民电器集团有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**制造商名称** 人民电器集团有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产企业名称** 浙江人民电器有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

**产品名称和系列、规格、型号** 自恢复式过欠压保护器  
RDB5GQ ;  $U_i$  : 400V ;  $U_{imp}$  : 4kV ;  $U_e$  : AC230V(1P+N)、AC400V(3P+N) ;  $I_n$  : 20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A ;  $I_{nc}$  : 3000A , 极数 : 1P+N(N极不可开闭) , 3P+N(N极不可开闭) ; 不适用于隔离 ; 不带过电流保护

**产品标准和技术要求** JB/T12762-2015

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462188-2016 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心