



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302695588

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关

RDHM5-400;Uimp:12kV;Ui:1000V;Ith: 400A;Ue: AC400V,AC415V,AC690V;Ie: 200A、225A、250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A;Icw:5kA/1s;Icm(峰值):7.6kA;使用类别: AC-21A,AC-21B,AC-22A,AC-22B;极数:3P,4P;适用频率:50/60Hz;防护等级:IP20;配用的辅助触头:1NO1NC;Ith:3A;使用类别: AC-15: Ue/Ie:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;型号解释见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月23日 有效期至:2029年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302695588

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：



表 1 附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器+辅助触头	分励脱扣器+欠电压脱扣器	二组辅助触头
代号	00	08	10	20	30	40	50	60
附件名称	辅助触头+欠电压脱扣器	分励脱扣器+报警触头	辅助触头+报警触头	欠电压脱扣器+报警触头	分励脱扣器+辅助触头+报警触头		二组辅助触头+报警触头	欠电压脱扣器+辅助触头+报警触头
代号	70	18	28	38	48		68	78

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司