



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696856

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
万能式断路器  
RDW5-2000；详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696856

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDW5-2000;

Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC400V、AC690V;

In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A;

AC400V: Ics: 80kA (S型)、80kA (H型);

Icu: 80kA (S型)、80kA (H型);

Icw: 65kA/1s (S型)、65kA/1s (H型);

AC690V: Ics: 50kA (S型)、65kA (H型);

Icu: 50kA (S型)、65kA (H型);

Icw: 40kA/1s (S型)、55kA/1s (H型);

过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50/60Hz;

选择性类别: B类;

极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离;

配用的辅助触头 (4NO4NC, 6NO6NC): Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A,  
DC110V/0.55A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司