



# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2019CCC0302-3092850  
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDHM5-800

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 隔离开关	委托人: 人民电器集团有限公司
型 号: RDHM5-800	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标: PEOPLE	生产者: 人民电器集团有限公司
样品数量: 18	生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2019-01-31	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2019-04-25	

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RDHM5-800;  
 额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;  
 额定绝缘电压(Ui):1000V;  
 约定发热电流(Ith): 800A;  
 额定工作电压(Ue): AC400V,AC415V,AC690V;  
 额定工作电流(Ie):500A,550A,600A,630A,650A,700A,750A,800A;  
 额定短时耐受电流(Icw):10kA/1s;  
 额定短路接通能力(Icm)(峰值):13kA;  
 使用类别: AC-22A,AC-23A;  
 极数:3P,4P;  
 适用频率:50/60Hz;  
 防护等级:IP20;  
 配用的辅助触头:1NO1NC;  
 约定发热电流(Ith):3A;  
 使用类别: AC-15: Ue/Ie:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

主检: 邵吉福 日期: 2019.05.23	<p>(检测机构名称 盖章) 2019年05月23日</p>
审核: 程彦敏 日期: 2019.05.23	
签发: 魏秋媛 日期: 2019.05.23	

备注: