



国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2019CCC0302-3092854
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型号: RDHM5-125

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 隔离开关 型号: RDHM5-125 商 标: PEOPLE 样品数量: 16 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-01-31 完成日期: 2019-03-21	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 型号: RDHM5-125; 额定冲击耐受电压(Uimp):12kV; 额定绝缘电压(Ui):1000V; 约定发热电流(Ith): 125A; 额定工作电压(Ue): AC400V,AC415V; 额定工作电流(Ie): 10A、15A、16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、63A、65A、70A、75A、80A、90A、100A、110A、125A; 额定短时耐受电流(Icw):1.6kA/1s; 额定短路接通能力(Icm)(峰值):2.28kA; 使用类别: AC-22A,AC-23A; 极数:3P,4P; 适用频率:50/60Hz; 防护等级:IP20; 配用的辅助触头:1NO1NC; 约定发热电流(Ith):3A; 使用类别: AC-15: Ue/Ie:AC400V/0.4A ; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;	
主检: 程吉福	日期: 2019.05.27
审核: 程彦敏	日期: 2019.05.27
签发: 魏秋媛	日期: 2019.05.27
备注:	

