



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2023CQC107502-1131845
(任务编号)

产品名称：开启式刀开关

型 号：HD11-100、HD11-200





检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称：开启式刀开关 型 号：HD11-100/48、49， HD11-200/48、49 商 标：/ 样品数量：7 台 样品来源：送样</p> <p>收样日期：2023-11-17 完成日期：2023-12-22</p>	<p>委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 HD11-100、HD11-200； U_i : 1140V； U_{imp} : 12kV； U_e : AC400V/690V/1140V； $I_{th}=I_e$: 100A(HD11-100)，200A(HD11-200)；
 额定短时耐受电流(I_{cw})和时间：6kA/1s(HD11-100)，10kA/1s(HD11-200)；
 使用类别：AC-20B；极数：3P，4P

主检： 	日期：2023-12-22	 福建省产品质量检验研究院 2023年12月28日
审核： 	日期：2023-12-27	
签发： 	日期：2023-12-28	

备注：
 1.变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	证书合并	CQC2003010305091117、 CQC2003010305091116	CQC2003010305091117
2	U_e 变更	U_e : AC400V	U_e : AC400V/690V/1140V
3	U_{imp} 变更	U_{imp} : 8kV	U_{imp} : 12kV
4	U_i 变更	U_i : 690V	U_i : 1140V
5	极数变更	3P	3P, 4P

2.最近一次原认可报告编号：02501-18DQ2800、02501-18DQ2801；
 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院；
 4.原证书编号：CQC2003010305091117、CQC2003010305091116；
 5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)；
 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。