

CQC标志认证

试验报告

■新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2023CQC107502-1131801

(任务编号)

产品名称: 刀开关

型 号: HD13-1600、HD13s-1600

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告

<p>样品名称： 刀开关</p> <p>型号规格： HD13-1600、HD13s-1600</p> <p>商 标： /</p> <p>样品数量： 5台</p> <p>样品来源： 企业送样</p> <p>收样日期： 2023年11月9日</p> <p>完成日期： 2023年12月4日</p>	<p>委托人： 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者： 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址： 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业： 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址： 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</p>
--	---

试验结论： 依据GB/T 14048.3-2017检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HD13-1600、HD13s-1600; Uimp: 12kV; Ui: 1140V; Ith: 1600A; Ue: AC400V/690V/1140V;
Ie: 1600A; Icw: 40kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 3P、4P; 防护等级: IP00

<p>主检： 吴江 签名：  日期： 2023.12.4</p> <p>审核： 向东 签名：  日期： 2023.12.4</p> <p>签发： 李斌 签名：  日期： 2023.12.4</p>	<p>湖南电科院检测集团有限公司</p> <p>2023年12月4日</p>
---	--

备注：

样品编号： #1、#2、#3、#4： HD13-1600/41BX

#Y-1~#Y-2为绝缘材料块