



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-864209





(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: RDX6-40

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 小型断路器</p> <p>型 号: RDX6-40</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 10 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-12-16</p> <p>完成日期: 2021-12-20</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司 (V025907)</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>									
<p>试验结论: 依据 GB/T10963.1-2020 检验合格</p>										
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RDX6-40</p> <p>Uimp:4kV,Ui:400V;</p> <p>Ue:AC230V;</p> <p>In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A;</p> <p>瞬时脱扣器类型:C型,D型;</p> <p>Ics:6kA,Icn:6kA;</p> <p>极数:2P(仅带一个保护极).</p>										
<p>主检: 方 刚 签名:  日期: 2022-03-03</p>	 <p>(检测机构名称: 盖章)</p> <p>2022年03月03日</p>									
<p>审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-03-03</p>										
<p>签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-03-03</p>										
<p>备注:</p> <p>1. 变更情况:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 标准变更</td> <td>GB/T10963.1-2005</td> <td>GB/T10963.1-2020</td> </tr> <tr> <td>2. 生产企业地址变更</td> <td>浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</td> <td>浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.原认可报告编号: 03601-A-16C0020-S;</p> <p>3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;</p> <p>4.原证书编号: CQC2006010307173849;</p> <p>5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>		序号和名称	变更前	变更后	1. 标准变更	GB/T10963.1-2005	GB/T10963.1-2020	2. 生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
序号和名称	变更前	变更后								
1. 标准变更	GB/T10963.1-2005	GB/T10963.1-2020								
2. 生产企业地址变更	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号								