



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: A2016CCC0302-2305253  
(任务编号)

产品名称: 条形熔断器式隔离开关

型号: RDHG2B-250、  
RDHG2B-400、  
RDHG2B-630

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 条形熔断器式隔离开关  
型号: RDHG2B-250  
RDHG2B-400  
RDHG2B-630  
商 标: /  
样品数量: 1台  
样品来源: 工厂送样  
收样日期: 2016-04-22  
完成日期: /

委托人: 人民电器集团有限公司  
委托人地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
生产者: 人民电器集团有限公司  
生产者地址: 乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  
生产企业: 浙江莱曼电器有限公司  
生产企业地址: 乐清市柳市镇新光工业区中泰路209号

试验结论: 按原获证 2013010302647887 产品依据 GB 14048.3-2008 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证 2013010302647887 产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDHG2B-250、RDHG2B-400、RDHG2B-630	LMHR-250、LMHR-400、LMHR-630
Ui: 690V;	Ui: 690V;
Ith: 250A、400A、630A;	Ith: 250A、400A、630A;
Ue: AC380V;	Ue: AC380V;
Ie: 250A、400A、630A;	Ie: 250A、400A、630A;
额定限制短路电流: 50kA;	额定限制短路电流: 50kA;
使用类别: AC-21B;	使用类别: AC-21B;
极数: 3P;	极数: 3P;

主检: 戴维强 签名: *戴维强* 日期: 2016-05-23

审核: 陆维导 签名: *陆维导* 日期: 2016-05-23

签发: 陈 源 签名: *陈源* 日期: 2016-05-23



备 注:

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	浙江莱曼电器有限公司	人民电器集团有限公司
委托人地址	乐清市柳市镇新光工业区中泰路209号	乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
型号	LMHR-250、LMHR-400、LMHR-630	RDHG2B-250、RDHG2B-400、RDHG2B-630
母证书编号	2013010302647887	
母证书检测机构	杭州中检电气研究院有限公司	

说明: 本试验报告引用编号为“C-14201-DC130831”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。