



(2010) 国认监认字(060)号

2010000394Z

检测
CNAS L0681


检验报告

No: CTQC/B-10.052

样品名称: 干式电力变压器

送检单位: 江西人民输变电有限公司

检验类别: 委托试验



国家变压器质量监督检验中心
沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室

国家变压器质量监督检验中心

沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室

检验报告

No: CTQC/B-10.052

共 19 页第 2 页

样品名称	干式电力变压器	企业申请 型号	SCB10-1250/10
		确认型号	SCB10-1250/10
送检单位	江西人民输变电有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西人民输变电有限公司	到样日期	2010年05月19日
生产单位 地址	江西省南昌市小蓝经济开发区 小蓝中大道111号	原编号或 生产日期	09G11541
检验依据	GB1094.11-2007 GB/T10228-2008 GB/T1094.10-2003 JB/T10088-2004 技术服务合同书	检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 局部放电测量
检验结论	干式电力变压器(型号: SCB10-1250/10) 例行试验、型式试验、声级测定、局部放电测量的试验结果符合检验依据标准和技术服务合同书要求, 判定试验合格。		
备注	 		

批准:  审核:  校核:  编制: 

声明: 1. 检验报告无“检验专用章”, 检验单位公章和每页封条无效。 2. 检验报告无编制、审核、批准人签字无效。 3. 对检验报告有异议, 应在收到报告后及时向检验单位提出。 4. 检验(测试)结论仅对样品有效。 5. 未经实验室书面批准, 不得复制证书或检验报告(完整复制除外)。