



(2010)国认监认字(080)号

2010000394Z

检验报告

No.: CTQC/B-10. 240

样品名称: 干式电力变压器

送检单位: 江西人民输变电有限公司

检验类别: 委托试验



国家变压器质量监督检验中心
沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室

国家变压器质量监督检验中心

沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室

检验报告

No.: CTQC/B-10. 240

共 29 页第 2 页

样品名称	干式电力变压器	企业申请	SCB10-1600/10
		型号	
		确认型号	SCB10-1600/10
送检单位	江西人民输变电有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西人民输变电有限公司	到样日期	2010年07月26日
生产单位地址	江西省南昌市小蓝经济开发区 小蓝中大道111号	原编号或生产日期	09G11621
检验依据	GB1094.11—2007 GB/T10228—2008 GB/T1094.10—2003 JB/T10088—2004 技术服务合同书	检验项目	例行试验 型式试验 声级测定 短路承受能力试验 局部放电测量
检验结论	干式电力变压器(型号: SCB10-1600/10)例行试验、型式试验、声级测定、短路承受能力试验、局部放电测量的试验结果符合检验依据标准和技术服务合同书要求,样品上述试验合格		
备注	签发日期: 2010年8月9日 		

批准: 李世斌 审核: 郑久记 校核: 刘洋 编制: 张子娟

声明: 1. 检验报告无“检验专用章”、检验单位公章和每页封章无效。 2. 检验报告无编制、审核、批准人签字无效。 3. 对检验报告若有异议,应在收到报告后及时向检验单位提出。 4. 检验(溢试)结论仅对样品有效。 5. 未经实验室书面批准,不得复制证书或检验报告(完整复制除外)。